



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.06.2013

№ 52

Моршанск

О согласовании временных отклонений от гигиенических нормативов качества питьевой воды, подаваемой населению с. Устье, с. Коршуновка, пос. Устьянский, пос. Рыбхоз "Кашма", пос. Марусино, пос. Пригородный, пос. Молодежный, с. Алгасово Моршанского района Тамбовской области

ООО "ЖилКомСеть"

Анализ результатов мониторинга качества питьевой воды, подаваемой населению с. Устье, с. Коршуновка, пос. Устьянский, пос. Рыбхоз "Кашма", пос. Марусино, пос. Пригородный, пос. Молодежный, с. Алгасово Моршанского района Тамбовской области, показал необходимость проведения дополнительных мероприятий, направленных на улучшение ее органолептических свойств.

По результатам лабораторного контроля пробы питьевой воды из артезианских скважин не соответствуют гигиеническим нормативам по содержанию железа, общей жесткости, мутности, цветности, что обусловлено ее природными свойствами, отсутствием необходимого комплекса сооружений водоподготовки, изношенностью разводящих сетей.

Руководствуясь Федеральным Законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для ООО "ЖилКомСеть" обеспечивающей питьевым водоснабжением население с. Устье, с. Коршуновка, пос. Устьянский, пос. Рыбхоз "Кашма", пос. Марусино, пос. Пригородный, пос. Молодежный, с. Алгасово Моршанского района Тамбовской области, временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды: по общей жесткости - до 10 мг-экв/л, по железу – до 1,0 мг/л, по мутности – до 3,5 ЕМФ, по цветности – до 35 град. сроком до 23.06.2014 г.

2. ООО "ЖилКомСеть" (Хозяинову А.А.) обеспечить:

2.1 Информирование населения о введении отклонений и сроках их действий, о рекомендациях по использованию питьевой воды.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах Тюнькину М.Д.

Главный государственный
санитарный врач в г.
Моршанске, Моршанском,
Пичаевском и Сосновском
районах



К.А.Ланкин